

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«Производственная компания «Байкал Аква»**  
**комплексная производственная лаборатория**

Иркутская область, Слюдянский район п. Байкал, ООО «ПК «Байкал Аква» завод по розливу бутылированной воды. Комплексная производственная лаборатория, свид. об аттестации № 68-5/898 от 04 мая 2016 г., Лицензия на деятельность связанную с возбудителями инфекционных заболеваний человека №38.ИЦ.06.001.Л.000003.07.12 Тел. (3952) 250-498

**Данные мониторинговых исследований воды из глубинных водоводов за 2015 г**

Водоводы: протяженность – 1600 м., оголовок водовода погружен на глубину 400 м. оз. Байкал. географические координаты точки водозабора – 51° 51' 40'' северной широты, 104° 47' 23'' восточной долготы.

Показатели / средние значения за месяц	ед.изм	январь	февраль	апрель	май	июль	август	октябрь	ноябрь
Запах при 20° С	балл	0	0	0	0	0	0	0	0
Привкус	балл	0	0	0	0	0	0	0	0
Цветность	град	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Мутность	ЕМФ	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Окисляемость	мг-О <sub>2</sub> /л	0,85	0,78	0,89	0,92	0,96	1,10	0,98	0,89
Железо	мг/л	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Жесткость	мг-экв/л	0,98	1,0	0,98	0,96	0,99	1,0	0,98	0,97
pH	ед	7,7	7,6	7,7	7,7	7,63	7,7	7,65	7,7
Нитриты	мг/л	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Нитраты	мг/л	0,73	0,75	0,73	0,74	0,74	0,8	0,76	0,74
Фосфаты	мг/л	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ПАВ	мг/л	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Хлориды	мг/л	2,1	1,85	2,8	2,25	2,15	1,95	1,75	1,55
Сульфаты	мг/л	3,1	3,45	3,68	4,1	4,81	4,3	3,0	2,7
Нефтепродукты	мг/л	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Растворенный кислород</b>	<b>мг/л</b>	<b>10,5</b>	<b>12,8</b>	<b>11,2</b>	<b>10,0</b>	<b>10,1</b>	<b>10,3</b>	<b>10,4</b>	<b>10,5</b>
Общая минерализация	мг/л	96,8	98,0	92,8	102,0	107,0	105,2	100,6	98,9
ОМЧ 37° С	КОЕ/мл	0	0	0	0	0	0	0	0
ОМЧ 22° С	КОЕ/мл	2	5	2	8	7	10	5	6
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружен.							
Термотолерантные колиформные	КОЕ/100 мл	не обнаружен.							
Глюкозоположительные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружен.							

Нач. производственной лаборатории к.м.н.,

А.В. Марков

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**«Производственная компания «Байкал Аква»**  
**комплексная производственная лаборатория**

Иркутская область, Слюдянский район п. Байкал, ООО «ПК «Байкал Аква» завод по розливу бутылированной воды. Комплексная производственная лаборатория, свид. об аттестации № 68-5/898 от 04 мая 2016 г., Лицензия на деятельность связанную с возбудителями инфекционных заболеваний человека №38.ИЦ.06.001.Л.000003.07.12 Тел. (3952) 250-498

**Данные мониторинговых исследований воды из глубинных водоводов за 2016 г**

Водоводы: протяженность – 1600 м., оголовок водовода погружен на глубину 400 м. оз. Байкал. географические координаты точки водозабора – 51° 51' 40'' северной широты, 104° 47' 23'' восточной долготы.

Показатели / средние значения за месяц	ед.изм	январь	февраль	апрель	май	июль	август	октябрь	ноябрь
Запах при 20° С	балл	0	0	0	0	0	0	0	0
Привкус	балл	0	0	0	0	0	0	0	0
Цветность	град	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Мутность	ЕМФ	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Окисляемость	мг-О <sub>2</sub> /л	0,98	0,89	0,98	1,1	0,89	0,96	0,92	0,87
Железо	мг/л	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Жесткость	мг-экв/л	0,98	1,0	0,96	0,96	0,97	1,0	0,98	0,97
рН	ед	7,7	7,63	7,7	7,7	7,7	7,8	7,6	7,68
Нитриты	мг/л	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Нитраты	мг/л	0,74	0,73	0,73	0,75	0,74	0,8	0,72	0,73
Фосфаты	мг/л	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ПАВ	мг/л	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Хлориды	мг/л	1,2	1,24	2,1	1,87	2,0	1,95	1,43	1,45
Сульфаты	мг/л	3,2	2,9	3,73	4,25	4,3	4,3	2,5	2,8
Нефтепродукты	мг/л	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
<b>Растворенный кислород</b>	<b>мг/л</b>	<b>10,2</b>	<b>12,3</b>	<b>11,7</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>
Общая минерализация	мг/л	93,2	95,8	96,3	98,5	101,0	106,6	100,5	98,0
ОМЧ 37° С	КОЕ/мл	0	0	0	0	0	0	0	0
ОМЧ 22° С	КОЕ/мл	2	5	6	7	8	7	5	8
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружен.							
Термотолерантные колиформные	КОЕ/100 мл	не обнаружен.							
Глюкозоположительные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружен.							

Нач. производственной лаборатории к.м.н.,

А.В. Марков